


Lucrarea: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T.+P.T.
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL MEDIAS prin RUS MIRCEA
Proiectant general : SC ORA EXACTA SYSTEMS SRL
Faza: E.T + P.T.
Nr. proiect 13/ 2017

FIȘA TEHNICĂ NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotări: **POMPA CENTRIFUGALA P1 – 2 buc**

Nr crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Pompa centrifugala de joasa presiune cu o singura treapta pentru montaj uscat, constructie compacta cu motor conectat fara intretinere Fluid vehiculat : Apa potabila Temperatura fluid: 0 – +120 grade Indice de protectie: IP55 Material: carcasa de otel, ax din inox Conectare : cu flanse (DN 80 absortie, DN 65 refulare) Qmax: 1600 l/min ,Hmax: 12,5 m Puterea motorului : 4 KW Alimentare: 400V/50HZ		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Standard DIN Motor standard IEC		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante certificat de conformitate de la producator		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Garanție min.24 luni service gratuit pe perioada de garantie; asigurarea de piese de schimb postgaranție min 15 ani		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic instruire personal de exploatare si intretinere		

Proiectant

 ing. Rosu Adrian
 (semnătura autorizată)

Operator economic,

 (semnătura autorizată)

Precizare


Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1 ; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții , responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

Lucrarea: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T.+P.T.
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL MEDIAS prin RUS MIRCEA
Proiectant general : SC ORA EXACTA SYSTEMS SRL
Faza: E.T + P.T.
Nr. proiect 13 / 2017

FIȘA TEHNICĂ NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotări: **DUZA CENTRALA MULTIJET – 1 buc**

Nr crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Bronz 72 * 6 mm Qmax: 1385 l/min , H=8,3 mCA, FE 21/2” ,		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante certificat de conformitate de la producator		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Garanție min.24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic instruire personal de exploatare si intretinere		

Proiectant

ing. Roșu Adrian
(semnătura autorizată)

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Precizare

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1 ; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții , responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

Lucrarea: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T.+P.T.
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL MEDIAS prin RUS MIRCEA
Proiectant general : SC ORA EXACTA SYSTEMS SRL
Faza: E.T + P.T.
Nr. proiect 13/ 2017

FIȘA TEHNICĂ NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotări: **ELEMENT DE VERTICALITATE – 1 buc**

Nr crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Bronz 101,05 * 139,53 mm d = 21/2" FI-FE G = 3,10 kg unghi de reglaj = 15 grade		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante certificat de conformitate de la producator		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Garanție min.24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic instruire personal de exploatare si intretinere		

Proiectant

ing. Roșu Adrian
(semnătura autorizată)

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Precizare

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1 ; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții , responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

Lucrarea: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I , FAZA E.T.+P.T.
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL MEDIAS prin RUS MIRCEA
Proiectant general : SC ORA EXACTA SYSTEMS SRL
Faza: E.T + P.T.
Nr. proiect 13 / 2017

FIȘA TEHNICĂ NR. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotări: **FILTRU CU NISIP – 1 buc**

Nr crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Sistem de filtrare cu nisip, dotat cu Pompa 8 mc/h, 0,75 cp / 230 V; robinet cu 6 căi montat lateral, rezervor 18" ; presiune functionare = 2,5 barr ; nisip 45 kg ; racorduri 50 mm		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Standard DIN Motor standard IEC Protectie IP 68		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante certificat de conformitate de la producator		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Garanție min.24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic instruire personal de exploatare si intretinere		

Proiectant

 ing. Roșu Afrian
 (semnătura autorizată)

Operator economic,

 (semnătura autorizată)

Precizare


Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1 ; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții , responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

Lucrarea: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T.+P.T.
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL MEDIAS prin RUS MIRCEA
Proiectant general : SC ORA EXACTA SYSTEMS SRL
Faza: E.T + P.T.
Nr. proiect 13 / 2017

FIȘA TEHNICĂ NR. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotări: **UNITATE ANTIALGE– 1 buc**

Nr crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali Sistem de dozare a lichidului antialgic având incluse doua iesiri analogice de 4-20mA pentru contorizare sau modulare.</p> <p>Fluid vehiculat : lichid special antialgic</p> <p>Funcționare : pompa de dozare livreaza lichid in conductele de presiune ale sistemului de filtrare; se controlează dozajul de chimicale prin citire de doua ori a concentrației și se asigură concentrația permanent necesară a lichidului antialgic în apa bazinului</p>		
2.	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Standard DIN</p>		
3.	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante certificat de conformitate de la producator</p>		
4.	<p>Condiții de garanție și postgaranție Garanție min.24 luni</p>		
5.	<p>Alte condiții cu caracter tehnic instruire personal de exploatare si intretinere</p>		

Proiectant

 ing. Rosu Adrian
 (semnătura autorizată)

Operator economic,

 (semnătura autorizată)

Precizare


Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1 ; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții , responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

Lucrarea: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T.+P.T.
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL MEDIAS prin RUS MIRCEA
Proiectant general : SC ORA EXACTA SYSTEMS SRL
Faza: E.T + P.T.
Nr. proiect 13 / 2017

FIȘA TEHNICĂ NR. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotări: **Pompă submersibila de basa P3 – 1 buc**

Nr crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Pompa submersibila cu flotor Fluid vehiculat : apa murdara Temperatura fluid: 0 - +50 grade Material : carcasa otel inox , ax din inox Conectare : Dn refulare 1 1/2" Cuplaj furtun : D= 41 mm Q max. : 15 mc/h ; H = 8 m ; P = 1kw ; U = 230 V / 50 Hz Greutate : 11,1 kg		
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Standard DIN Motor standard IEC Protectie IP 68 Izolatie clasa F		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante certificat de conformitate de la producator		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Garanție min.24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic instruire personal de exploatare si intretinere		

Proiectant

 ing. Roșu Adrian
 (semnătura autorizată)

Operator economic,

 (semnătura autorizată)

Precizare

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1 ; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții , responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.